



04467

(учетный номер бланка)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ОТКРЫТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ СТАНДАРТ»
регистрационный № РОСС RU.32069.04ОПС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПС0.С.ОС1.04930

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение
«Энергосервис».

Место нахождения и место осуществления деятельности: Россия, 446394, Самарская область,
Красноярский район, поселок городского типа Волжский, улица Песочная, дом 1. ОГРН
1026300842061. Телефон: +78463020978. E-mail: com@sv-energo.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное объединение
«Энергосервис».

Место нахождения и место осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Россия, 446394, Самарская область, Красноярский район, поселок городского типа
Волжский, улица Песочная, дом 1. ОГРН 1026300842061.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «Открытый Сертификат».

Место нахождения: Россия, 117042, Москва, Чечёрский проезд, дом 24,
помещение 1. Телефон: +74997098938. E-mail: oc_onps@ocert.ru
Аттестат рег. № ОНПС RU.04ОПС0.ОС1.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Двери металлические противопожарные (марка ДП-ЭС), двери противопожарные
остекленные (марка ДПО-ЭС), ворота противопожарные (марка ВП-ЭС), ворота
противопожарные остекленные (марка ВПО-ЭС), выпускаемые по ТУ 25.12.10-
002-43902641-2018.

Серийный выпуск

код ОКПД 2

25.12.10

код ТН ВЭД

7308

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ТУ 25.12.10-002-43902641-2018.

ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие
технические требования и методы испытаний, п.7.2

ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные
двери и ворота.

Метод испытаний на огнестойкость, пределы огнестойкости: для дверей
и ворот без стеклопакета - EI 60, для дверей и ворот с пожаропрочным
стеклопакетом - EIW 60.

Протоколы испытаний № ПБ11290.010222, ПБ11300.010222 от
01.02.2022 года, выданные Испытательной лабораторией
«ОНИКС» (аттестат аккредитации № ОНПС RU.04ОПС0.ИЛ02);
Акт анализа состояния производства от 01.02.2022 года.

ТУ 25.12.10-002-43902641-2018.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации
в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 02.02.2022 **ПО** 01.02.2027



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)


подпись

С.Н. Салагин
инициалы, фамилия


подпись

С.В. Булавин
инициалы, фамилия